

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Mini Split
Ubicación	Concilio Vaticano
Descripción	Digitación Concilio Vaticano 5937
Marca	ANWO
Modelo	GES18E-D00
Serie	4A12440005368

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	3511
Edificio	Vitacura 6080
Período de Ejecución	Octubre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	8.8		✓	0.31			0.5
Calor	44.5						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					5.6
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 26-10-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica