

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
URGENCIA ESCOLAR EX AUDITORIO P1 VIT
ASISTENTE/KICHENETTE, URGENCIA ESCOLAR P1
ANWO
FCA400CT-M
340720571212180100067

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

✓	
✓	
N/A	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	

Correlativo de Fan Coil
N° de Activo Fijo

2059 50004005-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área

8588
Av. Vitacura 5951
Marzo, 2022
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.3	
Calor	37.4	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
2.6	2	1.4	

Medición de Consumos Eléctricos (A)

Alta Media Baja Nominal

0.32 0.29 0.26 0.39

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	17-03-2022		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

Técnico 1 Mi

Miguel Angel Delgado Luis Osorio

> Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica