

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

N° de Activo Fijo

50001895-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área Av. Manquehue Norte 1499

Agosto, 2021

Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

~
~
✓
✓
~

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	13.2
Calor	42.1

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	16.1
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		15.6	15.56	13.45	30.3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	18-08-2021		

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito
Derbyn Bueno

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica