

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Sub.2° Centro Oriente Mo	
Uma Cocina Cafeteria Norte 1.4	
YORK	
YSM-25M0915HVCCL	
50531F19741112	

N° de Activo Fijo

50001895-0

N° OT Edificio

Período de Ejecución Área 3524
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
~
~
~
~
✓
~
>
~
~
>
~
✓
~
~
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.4	
Calor	41.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.8
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		10.85	10.93	10.52	30.3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 26-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

Yohansson Henrito Andrés Ramírez

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica