

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	844
Ubicación	Piso 2 Torre Sur	N° de Activo Fijo	50001692-0
Descripción	Medicina Preventiva Box 3	N° OT	2542
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	YGFC02CBAASRF	Período de Ejecución	Octubre, 2021
Serie	F3004004B108806	Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	13.2
Calor	38.4

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2	1.6

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.06	0.05	0.04	0.1
Motor 2				
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 06-10-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica