

ORDEN DE TRABAJO

|             |                                   |
|-------------|-----------------------------------|
| Equipo      | Unidad Manejadora de Aire         |
| Ubicación   | Sala De Maq. P6° Clínica          |
| Descripción | UMA 34 Pasillos Interior Pabellón |
| Marca       | YORK                              |
| Modelo      | CS32SHMP-D                        |
| Serie       | 92-124570I                        |

|                      |                 |
|----------------------|-----------------|
| N° de Activo Fijo    | 50000531-0      |
| N° OT                | 4295            |
| Edificio             | Vitacura 5951   |
| Período de Ejecución | Noviembre, 2021 |
| Área                 | Mantenición     |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Chequeo de correas                                   | ✓ |
| Alineación de poleas                                 | ✓ |
| Cambio de correas                                    | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente      | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones       | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |
| Lubricación de rodamientos                           | ✓ |
| Inspección de juntas, lonas y aislación              | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 11 |
| Calor                        | 36 |

|                                     |  |
|-------------------------------------|--|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |  |
|-------------------------------------|--|

|         |      |      | Medición de Consumos Eléctricos (A) |      |      |         |
|---------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
|         | Trif | Mono | R                                   | S    | T    | Nominal |
| Motor 1 | ✓    |      | 1.64                                | 1.84 | 1.94 | 3.6     |
| Motor 2 |      |      |                                     |      |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 11-11-2021

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica