

# ORDEN DE TRABAJO

|             |                      |                         |                          |
|-------------|----------------------|-------------------------|--------------------------|
| Equipo      | Fan Coil             | Correlativo de Fan Coil | 182                      |
| Ubicación   | Piso 4 Mo            | N° de Activo Fijo       | 50001904-0               |
| Descripción | Centro Nodo De Datos | N° OT                   | 1555                     |
| Marca       | YORK                 | Edificio                | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Modelo      | YGFC03CBAHEFXR       | Período de Ejecución    | Septiembre, 2021         |
| Serie       | 50531E19666917       | Área                    | Mantenimiento            |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      | ✓ |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |    |
|------------------------------|----|
| Frío                         | 11 |
| Calor                        | 0  |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 3.9                                 | 3.3   | 2.9  |

| Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| 0.22                                | 0.17  | 0.15 | 0.27    |
| Motor 1                             |       |      |         |
| Motor 2                             |       |      |         |
| Motor 3                             |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 13-09-2021

|           |                     |
|-----------|---------------------|
| Técnico 1 | Lowen´s Ydel Pierre |
| Técnico 2 | Angel Ramos         |

Mantenimiento Grupo 3  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica