

## ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Fan Coil
Ubicación	Piso 12 Torre Norte
Descripción	Laboratorio Diagnostico
Marca	YORK
Modelo	CCP10-415-4
Serie	88-27800

Correlativo de Fan Coil	767
N° de Activo Fijo	50000521-0
N° OT	1849
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Septiembre, 2021
Área	Mantenimiento

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	10.6
Calor	39.8

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
4.2	3.2	2.2

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	1.09	0.59	0.41
Motor 2	0.49	0.34	0.22
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 17-09-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Andrés Ramírez

Mantenimiento Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica