

ORDEN DE TRABAJO

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Equipo | Ventilador Extractor de Aire |
| Ubicación | Sala De Maq. Azotea P7° Torre Sur |
| Descripción | Vex 60 Aula Magna |
| Marca | WEG |
| Modelo | 900T |
| Serie | 30345 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | 50000119-0 |
| N° OT | 9202 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Área | Mantenimiento |

| | |
|--|---|
| Chequeo de correas | ✓ |
| Alineación de poleas | ✓ |
| Cambio de correas | ✓ |
| Limpieza de rejillas de extracción | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Lubricación de rodamientos | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica) | ✓ |

| | |
|-------------------------------------|---|
| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | 0 |
|-------------------------------------|---|

| | | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------|------|------|-------------------------------------|------|------|---------|
| | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor | ✓ | | 4.95 | 4.82 | 4.78 | 8.6 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|

Fecha Mantención: 09-04-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenimiento Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica