

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

FREEZER	
Piso -3 Vit	
Congeldor 650lt estac3 vit	
MAIGAS	
650LT CURVO	
MA6501519LT	

N° de Activo Fijo 60001369-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6760
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de Cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

Se realiza mantención preventiva

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Cooler	1.2			

Observaciones:

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor	0.86	1.5	
Ventilador			

Fecha Mante	ención: 26-01-2022		
Técnico 1 Técnico 2	Yohansson Henrito José Paricaguan		
	Mantencjön Grupb 1	Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner	
	Firma Técnico	V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería	V° B° Responsable Clínica