

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Centro De Extensión P5º Entrada
Descripción	Vex 53 Pabellón Ht
Marca	TETLAK
Modelo	MTA 80 A/6
Serie	8906

Nº de Activo Fijo	50001842-0
Nº OT	9017
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		0.98	0.98	1.03	1.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 01-04-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica