

| | | | |
|-------------|---------------------------------------|----------------------|------------------|
| Equipo | Mini Split | N° de Activo Fijo | 50003815-0 |
| Ubicación | Central Alimentación Piso -1 Vitacura | | |
| Descripción | Cuarto Pastelería 2 | N° OT | 2368 |
| Marca | CLARK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | CCF-24HRE | Período de Ejecución | Septiembre, 2021 |
| Serie | 48130002100K3030100 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 8.2 | | ✓ | 0.37 | | | 0.67 |
| Calor | 34.6 | | ✓ | 0.27 | | | 0.53 |
| Retorno | | | ✓ | 5.62 | | | 10.1 |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 30-09-2021

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica