

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sub.2º Centro Oriente Mo
Uma Cocina Cafeteria Norte 1.4
YORK
YSM-25M0915HVCCL
50531F19741112

N° de Activo Fijo 50001895-0

N° OT

Edificio Av. Manq

Período de Ejecución Dicie

Área M

5785
Av. Manquehue Norte 1499
Diciembre, 2021
Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Ter	mperaturas (°C)
Frío	12.3
Calor	35.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	18
-------------------------------------	----

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1	~		10.65	10.68	10.52	30.3
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Técnico 1 Yohansson Henrito
Técnico 2 José Paricaguan

Fecha Mantención:

Mantención Grupo 1

19-12-2021

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica