

Equipo	Mini Split
Ubicación	Casa N° 5823 Concilio Vaticano
Descripción	Casa N° 6 Jefe Logistica
Marca	OCEAN
Modelo	CES9E-D00
Serie	JAAOWAF9160231017213

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	4553
Edificio	Vitacura 6080
Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.9		✓	0.21			0.35
Calor	45.1						
Retorno							
		Ventilador Exterior					
		Ventilador Interior					
		Compresor 1					3.8
		Compresor 2					

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 23-11-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica