

ORDEN DE TRABAJO

| | | | |
|-------------|---|----------------------|---------------|
| Equipo | Cortina de Aire | N° de Activo Fijo | 50002788-0 |
| Ubicación | SUBT -1 TORRE MEDICA | | |
| Descripción | CA-82 CENTRAL DE ALIMENTACION ZONA LAVADO | N° OT | 8433 |
| Marca | CLARK | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | CAC-09C2 | Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Serie | RM2209021211282 | Área | Mantenición |

| | |
|---|---|
| Reapriete de bornera de motores | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Cambio de rodamientos | ✓ |
| Inspección de resistencia eléctrica (si aplica) | ✓ |


| | | Alta | | Baja | | | |
|---------|--|---------------------------------------|------|------|---|------|---------|
| | | Mediciones de Velocidad de Aire (m/s) | | 8.6 | | 7.2 | |
| | | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | | | |
| | | Trif | Mono | R | S | T | Nominal |
| Motor 1 | | | ✓ | 0.69 | | 0.52 | 0.85 |
| Motor 2 | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 15-03-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica