

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Refrigerador	
Piso 4 Clínica	
Periférica Piso 4 Norte	
LG	
GT43BGP	
703TRBS16581	

N° de Activo Fijo

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

5792
Av. Vitacura 5951
Diciembre, 2021
Mantención

Chequeo de temperatura de Compresor
Chequeo de Luces Interiores
Funcionamiento de termostato de gabinete
Funcionamiento de termostato de cooler
Chequeo de estado de burletes
Limpieza de serpentín (Condensador)
Limpieza de bandeja de condensado
Reapriete de bornera de motor
Inspección visual de filtración de gas refrigerante
Limpieza General del equipo

✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Gabinete	3.5	
Freezer	-6.8	

Técnico 1

Técnico 2

	Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	L	Nominal	
Compresor	0.85	1.5	
Ventilador			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	19-12-2021

Mantencjón Grupb 1

Yohansson Henrito

José Paricaguan

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica