

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Vitrina
Ubicación	Piso -1 Clínica
Descripción	Estar Medico Urgencia Respiratoria
Marca	HUSKY
Modelo	HUS-C6-HY
Serie	S/Reg

N° de Activo Fijo	
N° OT	5764
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de temperatura de Compresor	✓
Chequeo de Luces Interiores	✓
Funcionamiento de termostato de gabinete	✓
Chequeo de estado de burletes	✓
Limpieza de serpentín (Condensador)	✓
Limpieza de bandeja de condensado	✓
Reapriete de bornera de motor	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓
Limpieza General del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Gabinete	7.4

	Medición de Consumos Eléctricos (A)	
	L	Nominal
Compresor	0.45	1
Ventilador		

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica