

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Fan Coil
PISO 5 MO
SAIP UNIDAD DE ENFERMERÍA
YORK
YGFC03CBAHEFXL
50531E19666890

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

<b>✓</b>	
<b>✓</b>	
✓	
<b>✓</b>	

Correlativo de Fan Coil	
N° de Activo Fijo	

1404 50001931-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

2204
AV. MANQUEHUE NORTE 1499
Septiembre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	14	
Calor	29	
1		

Medición de Velocidad de Aire (m/s)			
Alta	Media	Baja	
0	0	0	

Medición de Consumos Eléctricos (A) Alta Media Baja Nominal 0.17 0.15 0.27

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		
Fecha Mantención:	28-09-2021		

Motor 1

Motor 2 Motor 3

28-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Lowen's Ydel Pierre **Angel Ramos** 

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica