

| | |
|-------------|----------------------------|
| Equipo | Mini Split |
| Ubicación | Subterraneo 3 vitacura |
| Descripción | OF Central Parking Comedor |
| Marca | CLARK |
| Modelo | CST-12HRE |
| Serie | 12672WJ5380J62100760 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | 50003572-0 |
| N° OT | 6776 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Enero, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 9.8 | | ✓ | 0.29 | | | 0.45 |
| Calor | 44.3 | | | | | | |
| Retorno | | | | | | | 5 |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|----------------|----------------------------------|

Fecha Mantención: 26-01-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica