

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Azotea P7º Mo	
Shaft Computación P3 MO	
ANWO	
GES12E-DOO-N	
4G85980043909	

50003383-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

N° de Activo Fijo

1489
Av. Manquehue Norte 1499
Agosto, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.3	
Calor		
Retorno		

Observaciones:

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

Se realiza mantención preventiva

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	✓	0.31			0.6
	✓	4.92			6.8

Fecha Mantención: 25-08-2021				
Técnico 1	Yohansson Henrito			
Técnico 2	Derbyn Bueno			

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica