

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Convenio Vitacura
Vex Convenio Vitacura Baños Damas 2
S&P
TD-250
06M76922

N° de Activo Fijo 50002295-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 4610 Vitacura 5951 Noviembre, 2021 Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		~	0.08			0.1

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva		

Fecha Mantención: 29-11-2021

Técnico 1 Técnico 2 Xavier Matute
Luis Osorio

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica