

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Central Alimentación
Central De Alimentos (Preelaborados)
CLARK
CC-24HREL1
S/R

N° de Activo Fijo

50002901-0

7819

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Vitacura 5951 Febrero, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
<b>✓</b>

			Medición de Consumos Eléctricos (A)				
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal	
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.21			0.42	
Ventilador Interior		<b>✓</b>	0.27			0.53	
Compresor 1						18	
Compresor 2							

Fecha Mantención: 28-02-2022

Técnico 1 Xavier Matute

Técnico 2 Luis Osorio

Chequeo de Temperaturas (°C)

9.5

30.5

Se realiza mantención preventiva

Frío

Calor

Retorno

**Observaciones:** 

Mantención Grupo 2 OR Cleanen Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica