

**ORDEN DE TRABAJO**

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	PISO 3 CLINICA
Descripción	PABELLONES AREA SUCIA
Marca	CLARK
Modelo	CAC-150C2
Serie	A1803141751

N° de Activo Fijo	S/R
N° OT	9438
Edificio	Vitacura 5951
Período de Ejecución	Abril, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.4	7

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.86		0.75	1.07
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-04-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica