

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Piso 7 Rafael Maluenda Muro Presentacion (Norte)
Area Comun Sur (Norte)
LG
ARNU09GSBL2
602KCFT01C11

N° de Activo Fijo 50003083-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

1550
Rafael Maluenda 1600
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
✓	1
✓	1
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
~	
*	
→	

Chequeo de Temperaturas (°C)			
Frío	11.8		
Calor	40.9		
Retorno			

			Medición de Consumos Electricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.13			0.16
Ventilador Interior						
Compresor 1						
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	11-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica