

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Casa N° 5827 Concilio Vaticano
Casa N° 5827 Convenio 8
ANWO
GES12ED00
4B71430066894

N° de Activo Fijo

50002965-0

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

2432
Vitacura 6080
Septiembre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
>	
~	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
~	
✓	
✓	
>	
~	

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Onequeo de Tei	
Frío	9.1
Calor	45.8
Retorno	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.21			0.3
Ventilador Interior						
Compresor 1		✓	3.16			3.7
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 30-09-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1
QR Diabber

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica