

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

	Mini Split
Piso 2 Es	stacionamiento Antiguo
ŀ	Kinesioterapia 5
	ANWO
(GEP24E-D00-N2
g	0U76790112330

N° de Activo Fijo	50003839-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

9148
Vitacura 5951
Abril, 2022
Mantención

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	8
Calor	34.2
Retorno	

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		~	0.36			0.72
Ventilador Interior		~	0.28			0.63
Compresor 1						10.22
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	07-04-2022

07-04-2022

Técnico 1 Técnico 2 **Xavier Matute Luis Osorio**

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica