

| | | | |
|-------------|--------------------------------|----------------------|---------------|
| Equipo | Mini Split | N° de Activo Fijo | 50003841-0 |
| Ubicación | Piso 2 Estacionamiento Antiguo | | |
| Descripción | Kinesioterapia 4 | N° OT | 9150 |
| Marca | ANWO | Edificio | Vitacura 5951 |
| Modelo | GEP24E-D00-N2 | Período de Ejecución | Abril, 2022 |
| Serie | 9U76790112355 | Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 8 | | ✓ | 0.32 | | | 0.72 |
| Calor | 34.6 | | ✓ | 0.29 | | | 0.63 |
| Retorno | | | | | | | 10.22 |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 07-04-2022

| | |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio |

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica