

| | |
|-------------|-----------------------------------|
| Equipo | Split Ducto |
| Ubicación | Piso 7 Sur B |
| Descripción | Piso 7 Sur B Sala De Clases 1 Y 2 |
| Marca | ANWO |
| Modelo | GEDA48E-D00 |
| Serie | THS-190116 |

| | |
|----------------------|---------------|
| N° de Activo Fijo | S/R |
| N° OT | 7122 |
| Edificio | Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Febrero, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza rejilla(s) de extracción | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Limpieza de Condensador | ✓ |
| Limpieza de Evaporador | ✓ |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Revisión y limpieza de componentes eléctricos | ✓ |
| Reapriete de borneras de motor | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |
| Inspección visual de filtración de gas refrigerante | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | | Trif | Mono | Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|------------------------------|------|------|------|-------------------------------------|---|---|---------|
| | | | | R | S | T | Nominal |
| Frío | 9.6 | | ✓ | 0.65 | | | 0.95 |
| Calor | 44.7 | | ✓ | 0.59 | | | 0.95 |
| Retorno | | | | | | | 15 |
| | | | | | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 11-02-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Yohansson Henrito |
| Técnico 2 | José Paricaguan |

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica