

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

	Mini Split	
	Azotea P7º Mo	
S	Shaft Computación P5 MC	)
	ANWO	
	GES12E-D00-N	
	4G85980044001	

N° de Activo Fijo

50003385-0

7309

N° OT Edificio

Edificio
Período de Ejecución

Área

Av. Manquehue Norte 1499

Febrero, 2022

Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo

Inspección visual de filtración de gas refrigerante

<b>✓</b>
<b>✓</b>

nequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	9.8	
Calor		
Petorno		

Ventilador Exterior Ventilador Interior Compresor 1 Compresor 2

		Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
	<b>✓</b>	0.34			0.6
					6.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupo 1 OR Dienos Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica