

ORDEN DE TRABAJO

|             |                                |                         |                  |
|-------------|--------------------------------|-------------------------|------------------|
| Equipo      | Fan Coil                       | Correlativo de Fan Coil | 837              |
| Ubicación   | Piso -1 Medicina Nuclear       | N° de Activo Fijo       | S/R              |
| Descripción | Medicina Nuclear Pasillo Norte | N° OT                   | 1971             |
| Marca       | YORK                           | Edificio                | Vitacura 5951    |
| Modelo      | CCPY12R65V2R6ER3               | Período de Ejecución    | Septiembre, 2021 |
| Serie       | 124432/9146690                 | Área                    | Mantenición      |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza de filtros                                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente                  | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria                      | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño               | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato                     | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe          | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores                      |   |
| Chequeo de válvulas                                  | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte                           | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones                | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                          | ✓ |
| Limpieza general del equipo                          | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) |      |
|------------------------------|------|
| Frío                         | 12.8 |
| Calor                        | 36.4 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) |       |      |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta                                | Media | Baja |
| 2.6                                 | 2     | 1.4  |

|         | Medición de Consumos Eléctricos (A) |       |      |         |
|---------|-------------------------------------|-------|------|---------|
|         | Alta                                | Media | Baja | Nominal |
| Motor 1 | 0.6                                 | 0.28  | 0.16 | 1       |
| Motor 2 | 0.8                                 | 0.5   | 0.4  | 1.3     |
| Motor 3 |                                     |       |      |         |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 22-09-2021

|           |                      |
|-----------|----------------------|
| Técnico 1 | Miguel Angel Delgado |
| Técnico 2 | Andrés Ramírez       |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

  
Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica