

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Limpieza de filtros

Chequeo de válvulas

Chequeo de llaves de corte

Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria

Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato

Reapriete de bornera de motores

Revisión de rodamientos y vibraciones

Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)

Limpieza de sistema de condensado y desagüe

Fan Coil	_
Piso -1 Casino Vip	
Casino Vip Casino 1	
YORK	
YGFC10CBAHEF-L	
F5030013EK08738	

✓ ~ ~

Correlativo de Fan Coil	153	
N° de Activo Fijo	50001333-0	

N° OT 2061 Vitacura 5951 **Edificio** Septiembre, 2021 Período de Ejecución Área Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	20.2
Calor	20.2

Mediciór	n de Velocidad de A	ire (m/s)
Alta	Media	Baja
2	2	2

N	∕ledición de Consu	ımos Eléctricos (A	A)
Alta	Media	Baja	Nominal
0.23			0.55
0.21			0.55
			_

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Motor 1 Motor 2 Motor 3

24-09-2021 Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2

Miguel Angel Delgado Andrés Ramírez

Mantención Grupo 2 OR Cleanen

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica