

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

N° de Activo Fijo

S/R

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Noviembre, 2021 Mantención

3895

Av. Vitacura 5951

Limpieza de filtros Limpieza rejilla(s) de extracción Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Limpieza de Condensador Limpieza de Evaporador Chequeo de válvulas Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Revisión y limpieza de componentes eléctricos Reapriete de borneras de motor Limpieza general del equipo Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓	
~	
~	
✓	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
	_

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	12.5			
Calor				
Determe				

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			Medición de Consumos Eléctricos (A)		
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal		
Ventilador Exterior		✓	0.28			0.4		
Ventilador Interior								
Compresor 1								
Compresor 2								

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	02-11-2021	

Técnico 1

Calor Retorno

Técnico 2

Yohansson Henrito José Paricaguan

 $\bigcirc \bigcirc \bigcirc$ Mantención Grupo 1
QR Olabber Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica