

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Inyector de Aire	N° de Activo Fijo	201104-44301
Ubicación	Est. Antiguo Piso -1 Sala de Tableros		
Descripción	Vex Baño Macroscopia Lab -2	N° OT	5768
Marca	S&P	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	TD-500/150	Período de Ejecución	Diciembre, 2021
Serie	08E94214	Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor		✓	0.14			0.21

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 19-12-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica