

ORDEN DE TRABAJO

|             |                       |
|-------------|-----------------------|
| Equipo      | Purificador de Aire   |
| Ubicación   | Piso 3 Hall Torre Sur |
| Descripción | Piso 3 Torre Medica   |
| Marca       | AEROLITE              |
| Modelo      | APH510                |
| Serie       | 19011900265           |

|                      |                   |
|----------------------|-------------------|
| N° de Activo Fijo    | S/Reg             |
| N° OT                | 8205              |
| Edificio             | Av. Vitacura 5951 |
| Período de Ejecución | Marzo, 2022       |
| Área                 | Mantenición       |

|  |   |
|--|---|
| Limpieza general del equipo                    | ✓ |
| Limpieza/cambio de filtro                      | ✓ |
| Limpieza de sensores                           | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico                    | ✓ |
| Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Inspección de lonas y aislación (si aplica)    | ✓ |

|                                     |      |         |
|-------------------------------------|------|---------|
|                                     | L    | Nominal |
| Medición de Consumos Eléctricos (A) | 0.03 | 0.05    |

|                |                                  |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
|                |                                  |

Fecha Mantención: 09-03-2022

|           |               |
|-----------|---------------|
| Técnico 1 | Xavier Matute |
| Técnico 2 | Luis Osorio   |

Mantenición Grupo 2  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantención  
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica