

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
piso -2 MO
Of. Central Parking piso -2 MO
CLARK
CST-09HRE
12672WJ5340J52500154

N° de Activo Fijo 50003575-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

3508
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
~
✓
~
✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)				
Frío	9.6			
Calor	45.7			
Retorno				

Técnico 1

Técnico 2

			Medición de Consumos Electricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.19			0.32
Ventilador Interior						
Compresor 1						3.8
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva	
Fecha Mantención:	26-10-2021	

Mantención Grupo 1

Yohansson Henrito

Andrés Ramírez

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica