

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split	
Subterraneo 3 vitacura	
OF Central Parking Ofc. Jefe Central Park	
CLARK	
CST-12HRE	
12672WJ5380J62100494	

N° de Activo Fijo 50003573-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

6788
Vitacura 5951
Enero, 2022
Mantención

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>
~
✓
~
~
~
<b>✓</b>
<b>✓</b>
<b>✓</b>

Chequeo de Temperaturas (°C		
Frío	9.1	
Calor	44.5	
Retorno		

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
_	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		<b>✓</b>	0.36			0.45
Ventilador Interior						
Compresor 1						5
Compresor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	26-01-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
José Paricaguan

Mantención Grupb 1 QR Slabbar Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica