

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1172
Ubicación	PISO 4 TORRE NORTE	N° de Activo Fijo	50003796-0
Descripción	PABELLON MENOR N°5 ENDOSCOPIA DIGESTIVA P4	N° OT	4191
Marca	VITACURA	Edificio	AV. VITACURA 5951
Modelo	ANWO	Período de Ejecución	Noviembre, 2021
Serie	FCA800CT-M	Área	Mantenimiento
	340A715720106260100074		

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	12
Calor	12

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.5	2.5	1.5

	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Alta	Media	Baja	Nominal
Motor 1	0.32	0.29	0.27	0.45
Motor 2	0.34	0.3	0.27	0.45
Motor 3				

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 11-11-2021

Técnico 1	Miguel Angel Delgado
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenimiento Grupo 2
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica