

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
AZOTEA P5° TORRE MEDICA
VEX 62 P3° Y P4° TORRE SUR
S&P
CBM-320/240NT550
S12848000

N° de Activo Fijo 50000945-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 3039
AV. VITACURA 5951
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor		<b>~</b>	3.74			5.8

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención:

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito
Andrés Ramírez

15-10-2021

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica