

| | |
|-------------|---|
| Equipo | Fan Coil |
| Ubicación | Piso 5 Mo |
| Descripción | AREA LIMPIA NEONATOLOGIA ALA SUR, PISO 5 MO |
| Marca | YORK |
| Modelo | YGFC03CBAHEFXL |
| Serie | 50531E19666858 |

| | |
|-------------------------|--------------------------|
| Correlativo de Fan Coil | 61 |
| N° de Activo Fijo | 50001928-0 |
| N° OT | 8468 |
| Edificio | Av. Manquehue Norte 1499 |
| Período de Ejecución | Marzo, 2022 |
| Área | Mantenición |

| | |
|--|---|
| Limpieza de filtros | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Caliente | ✓ |
| Limpieza serpentín de Agua Fria | ✓ |
| Limpieza rejilla de extracción de baño | ✓ |
| Chequeo y limpieza de termostato | ✓ |
| Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) | ✓ |
| Limpieza de sistema de condensado y desagüe | ✓ |
| Reapriete de bornera de motores | |
| Chequeo de válvulas | ✓ |
| Chequeo de llaves de corte | ✓ |
| Revisión de rodamientos y vibraciones | ✓ |
| Limpieza de motor eléctrico | ✓ |
| Limpieza general del equipo | ✓ |

| Chequeo de Temperaturas (°C) | |
|------------------------------|------|
| Frío | 10.5 |
| Calor | 18 |

| Medición de Velocidad de Aire (m/s) | | |
|-------------------------------------|-------|------|
| Alta | Media | Baja |
| 3.5 | 2.8 | 2.2 |

Motor 1
Motor 2
Motor 3

| Medición de Consumos Eléctricos (A) | | | |
|-------------------------------------|-------|------|---------|
| Alta | Media | Baja | Nominal |
| 0.22 | 0.19 | 0.15 | 0.27 |
| | | | |
| | | | |

| | |
|----------------|----------------------------------|
| Observaciones: | Se realiza mantención preventiva |
| | |

Fecha Mantención: 15-03-2022

| | |
|-----------|-------------------|
| Técnico 1 | Andrés Ramírez |
| Técnico 2 | Rodrigo Cisternas |



Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica