

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Cortina de Aire
Ubicación	PASILLOS PABELLON P4 VIT
Descripción	PASILLO SUCIO, MAMPARA SUR, EQUIPO 1
Marca	S&P
Modelo	FM-1209X-2Y-MC
Serie	A4420-C

N° de Activo Fijo	50004043-0
N° OT	8944
Edificio	Av. Vitacura 5951
Período de Ejecución	Marzo, 2022
Área	Mantenición

Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Cambio de rodamientos	✓
Inspección de resistencia eléctrica (si aplica)	✓

	Alta	Baja
Mediciones de Velocidad de Aire (m/s)	8.5	6.9

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor 1		✓	0.42		0.36	0.59
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 28-03-2022

Técnico 1	Xavier Matute
Técnico 2	Luis Osorio

Mantenición Grupo 2
QR Cleaner


Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica