

Equipo	Mini Split
Ubicación	PISO 2 SALA CUNA
Descripción	BODEGA DE SEDILE
Marca	CLARK
Modelo	CST-09HRE01
Serie	1267WJ5390J62400530

N° de Activo Fijo	50003597-0
N° OT	7383
Edificio	LAUCA 1296
Período de Ejecución	Febrero, 2022
Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza rejilla(s) de extracción	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Limpieza de Condensador	✓
Limpieza de Evaporador	✓
Chequeo de válvulas	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Revisión y limpieza de componentes eléctricos	✓
Reapriete de borneras de motor	✓
Limpieza general del equipo	✓
Inspección visual de filtración de gas refrigerante	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)		Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
				R	S	T	Nominal
Frío	9.8		✓	0.26			0.4
Calor	44.7						
Retorno							5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
----------------	----------------------------------

Fecha Mantención: 21-02-2022

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	José Paricaguan

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica