

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Unidad Manejadora de Aire
Sala De Maq. Azotea P7º Torre Sur
Uma 03 Casino Personal
YORK
XTI-060X081-BAKA050A
CKPMXT0011

N° de Activo Fijo 50001003-0

N° OT 9199 **Edificio** Vitacura 5951 Abril, 2022 Período de Ejecución Área Mantención

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

Chequeo de Ter	nperaturas (°C)
Frío	11.9
Calor	40.9

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	15.1
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1	~		9.53	0.94	9.77	15.6
Motor 2						

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Técnico 1 Yohansson Henrito José Paricaguan Técnico 2

Fecha Mantención:

Mantención Grupo 1

OR Plantos

09-04-2022

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica