

Equipo:	Split Ducto	N° De Activo:	50002801-0
Ubicación:	SALA DE MAQUINA URG. ESCOLAR, CLÍNICA	Cliente:	CAS
Descripción:	Split 13 Respaldo Planta Telefonica	Periodo Ejecución	Noviembre, 2021
Marca:	CARRIER	Area	
Modelo:	BOH65R35CG	Mantencción preventiva	✓
Serie:	40204152		

	VRV	FAN COIL	VEX	COMPACTO	SPLIT	VENTANA	UMA	M. SPLIT	CHILLER	CORTINA
LIMPIEZA DE FILTROS					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA CALIENTE										
LIMPIEZA SERPENTIN AGUA FRIA										
CHEQUEO DE CORREAS										
ALINEACION DE POLEAS										
CAMBIO DE CORREAS										
LIMPIEZA REJILLA DE EXTRACCION BAÑO					✓					
LIMPIEZA DE TERMOSTATO					✓					
LIMPIEZA DE DIFUSORES					✓					
LIMPIEZA DE SISTEMA DE CONDENSADO (DESAGUE)					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN CONDENSADOR					✓					
LIMPIEZA SERPENTIN EVAPORADOR					✓					
REAPRETE DE BORNERA DE MOTORES					✓					
CHEQUEO DE VALVULAS					✓					
REVISION AUDITIVA DE RODAMIENTOS Y VENT					✓					
LIMPIEZA Y REVISION CIRCUITO DE CONTROL DE FUERZA										
LIMPIEZA DE MOTOR ELECTRICO					✓					
LIMPIEZA GENERAL					✓					
LUBRICACION GENERAL										

EQUIPOS				Presión		Temperatura		
CHILLER	CHEQUEO DE PRESION Y TEMPERATURA AGUA			Entrada	Salida	Entrada	Salida	PSI/°C
		Trif	Mono					
				R	S	T	Nom.	
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
								Amp
				Baja		Alta		PSI/°
				Baja		Alta		PSI/°
			R	S	T	Nom		
✓	M.Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.EXTERIOR		✓		1.30	Amp	
	Split	MEDICIONES DE CONSUMO VENT.INTERIOR					Amp	
	Comp	MEDICIONES DE CONSUMO COMPRESOR				11.40	Amp	
	Ventana	PRESION DE REFRIGERANTE (si procede)			Alta		PSI/°G	
	Vrv							
	Vrv UI	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN			C°			
			Trif	Mono	R	S	T	Nom
	Uma	MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 1						Amp
		MEDICIONES DE CONSUMO ELECTRICO MOTOR 2						Amp
	Fan Coil	MEDICIONES DE VELOCIDAD DEL AIRE (mts/seg)					A/M/B	
	Vex / Vin	TEMPERATURA CARCASA MOTOR (Fancoil)						°C
	Cortina de aire	CHEQUEO DE TEMPERATURAS DE INYECCIÓN					Frío/Calor	°C

Observaciones:

SE REALIZA MANTENCIÓN PREVENTIVA

Fecha Inicio: 12-11-2021

Técnico 1: Yohansson Henrito Técnico 2: José Paricaguan

Mantencción Grupo 1  
QR Cleaner

Carlos Briceño  
Supervisor de Mantencción  
QR Cleaner

