

Equipo	Fan Coil	Correlativo de Fan Coil	1028
Ubicación	Piso 1 Habitaciones	N° de Activo Fijo	S/R
Descripción	Norte, Pediatría Hospitalizados Habi .160	N° OT	9048
Marca	YORK	Edificio	Vitacura 5951
Modelo	S/REG	Período de Ejecución	Abril, 2022
Serie	S/REG	Área	Mantenición

Limpieza de filtros	✓
Limpieza serpentín de Agua Caliente	✓
Limpieza serpentín de Agua Fria	✓
Limpieza rejilla de extracción de baño	✓
Chequeo y limpieza de termostato	✓
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)	✓
Limpieza de sistema de condensado y desagüe	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Chequeo de válvulas	✓
Chequeo de llaves de corte	✓
Revisión de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	11.3
Calor	40

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.4	2	1.6

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.33	0.26	0.21	0.7
Motor 1			
Motor 2			
Motor 3			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 05-04-2022

Técnico 1	Andrés Ramírez
Técnico 2	Rodrigo Cisternas

Andrés Ramírez

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica