

## **ORDEN DE TRABAJO**

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Ventilador Extractor de Aire
Sala De Maq. Azotea P13º Torre Norte
Vex 89 Sidex P3° Al P5°
CIARRAPICO
FR 151/09-ARR9FIG15 SASE
17878

N° de Activo Fijo 50001853-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área 6931
Vitacura 5951
Febrero, 2022
Mantención

Chequeo de correas
Alineación de poleas
Cambio de correas
Limpieza de rejillas de extracción
Reapriete de bornera de motores
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo
Lubricación de rodamientos
Inspección de lonas y aislación (si aplica)

✓	
<b>✓</b>	
<b>~</b>	
<b>✓</b>	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	i

				Medición de Consu	ımos Eléctricos (A)	
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor	<b>~</b>		1.16	1.19	1.21	2.5

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva				

Fecha Mantención: 08-02-2022

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito José Paricaguan

Mantención Grupo 1

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería V° B° Responsable Clínica