

ORDEN DE TRABAJO

Equipo	Ventilador Extractor de Aire
Ubicación	Sub.2º Lado Norte
Descripción	Vex Sub.1º Al Sub.6º
Marca	NICOTRA
Modelo	AT 30-28 TIC-15 A
Serie	THS13EXT4SUB1A6

Nº de Activo Fijo	50002226-0
Nº OT	1190
Edificio	Av. Manquehue Norte 1499
Período de Ejecución	Junio, 2021
Área	Mantenición

Chequeo de correas	✓
Alineación de poleas	✓
Cambio de correas	✓
Limpieza de rejillas de extracción	✓
Reapriete de bornera de motores	✓
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones	✓
Limpieza de motor eléctrico	✓
Limpieza general del equipo	✓
Lubricación de rodamientos	✓
Inspección de lonas y aislación (si aplica)	✓

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	
-------------------------------------	--

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	T	Nominal
Motor	✓		10.95	10.99	11.27	21.2

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva

Fecha Mantención: 16-06-2021

Técnico 1	Yohansson Henrito
Técnico 2	Derbyn Bueno

Mantenición Grupo 1
QR Cleaner

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico

Vº Bº Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Vº Bº Responsable Clínica