

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Fan Coil
Subterraneo N°1 Mo
Sodexo Bodega De Abarrotes N°2
YORK
YGFC08CBAHEF-F
50530B80924539

Limpieza de filtros
Limpieza serpentín de Agua Caliente
Limpieza serpentín de Agua Fria
Limpieza rejilla de extracción de baño
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Reapriete de bornera de motores
Chequeo de válvulas
Chequeo de llaves de corte
Revisión de rodamientos y vibraciones
Limpieza de motor électrico
Limpieza general del equipo

~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	
~	
~	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil
N° de Activo Fijo

740 50002109-0

N° OT Edificio Período de Ejecución

Área

2858
Av. Manquehue Norte 1499
Octubre, 2021
Mantención

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	12.9	
Calor	21.5	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
3.4	2.8	2

 Medición de Consumos Eléctricos (A)

 Alta
 Media
 Baja
 Nominal

 Motor 1
 0.53
 0.48
 0.41
 0.54

 Motor 2
 Motor 3
 0.41
 0.54

mantención preventiva

Fecha Mantención: 13-10-2021

Técnico 1
Técnico 2

José Paricaguan Andrés Ramírez

Firma Técnico

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Responsable Clínica