

ORDEN DE TRABAJO

Equipo Ubicación Descripción Marca Modelo Serie

Técnico 1

Técnico 2

Fan Coil
Piso 4 Mo
Unidad De Enfermería
YORK
YGFC14CBAHEFXREG
50531E19667151

Limpieza de filtros Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Limpieza rejilla de extracción de baño Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Revisión de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor électrico Limpieza general del equipo

✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	
✓	

Correlativo de Fan Coil	8
N° de Activo Fijo	50002174-0

N° OT **Edificio** Período de Ejecución Área

2026	
Av. Manquehue Norte 1499	
Septiembre, 2021	
Mantención	

Chequeo de Temperaturas (°C)	
Frío	14
Calor	36.2

Medición de Velocidad de Aire (m/s)		
Alta	Media	Baja
2.3	2	1.7

Motor 1 Motor 2 Motor 3

Medición de Consumos Eléctricos (A)			
Alta	Media	Baja	Nominal
0.44	0.36	0.31	0.6
0.45	0.36	0.31	0.6
_			

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva
Fecha Mantención:	23-09-2021

Lowen's Ydel Pierre

Angel Ramos

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería Firma Técnico

V° B° Responsable Clínica