

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Unidad Manejadora de Aire	
Azotea P7° Sector Sur Pnte Mo	
Uma Recuperación 5.7	
YORK	
YSM-50M0707HHL	
50531G19819033	

N° de Activo Fijo 50001881-0

N° OT Edificio Período de Ejecución Área

2596	
Av. Manquehue Norte 1499	
Octubre, 2021	
Mantención	

Limpieza serpentín de Agua Caliente Limpieza serpentín de Agua Fria Chequeo de correas Alineación de poleas Cambio de correas Chequeo y limpieza de termostato Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica) Limpieza de sistema de condensado y desagüe Reapriete de bornera de motores Chequeo de válvulas Chequeo de llaves de corte Agua Fría y Caliente Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones Limpieza de motor eléctrico Limpieza general del equipo Lubricación de rodamientos Inspección de juntas, lonas y aislación

✓
✓
~

Chequeo de Temperaturas (°C)		
Frío	13.1	
Calor	40.3	

Medición de Velocidad de Aire (m/s)	12.9
-------------------------------------	------

			Medición de Consumos Eléctricos (A)			
	Trif	Mono	R	S	Т	Nominal
Motor 1						
Motor 2	~		1.09	1.14	1.13	1.57

Observaciones:	Se realiza mantención preventiva			

Fecha Mantención: 08-10-2021

Técnico 1 Técnico 2 Yohansson Henrito Rodrigo Cisternas

Mantención Grupo 1
QR Glabbar

Carlos Briceño
Supervisor de Mantención
QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica