

ORDEN DE TRABAJO

Equipo
Ubicación
Descripción
Marca
Modelo
Serie

Mini Split
Azotea P7º Mo
Shaft Computación P6 M0
ANWO
GES12E-DOO-N
4G85980044181

N° de Activo Fijo

50003386-0

7305

Av. Manquehue Norte 1499

Mantención

N° OT Edificio

Área

Período de Ejecución

Febrero, 2022

Limpieza de filtros
Limpieza rejilla(s) de extracción
Chequeo y limpieza de termostato
Limpieza de difusores (rejilla de retorno si aplica)
Limpieza de sistema de condensado y desagüe
Limpieza de Condensador
Limpieza de Evaporador
Chequeo de válvulas
Revisión auditiva de rodamientos y vibraciones
Revisión y limpieza de componentes eléctricos
Reapriete de borneras de motor
Limpieza general del equipo
Inspección visual de filtración de gas refrigerante

✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓
✓

	Trif	Mono	Medición de Consumos Eléctricos (A)			
			R	S	Т	Nominal
Ventilador Exterior		✓	0.37			0.6
Ventilador Interior						
Compresor 1						6.8
Compresor 2						

Fecha Mantención: 16-02-2022

Técnico 1 Yohansson Henrito
Técnico 2 José Paricaguan

Chequeo de Temperaturas (°C)

9.3

Se realiza mantención preventiva

Frío

Calor Retorno

Observaciones:

Mantencjón Grupb 1

Carlos Briceño Supervisor de Mantención QR Cleaner

Firma Técnico V° B° Supervisor QR Cleaner Ingeniería

V° B° Responsable Clínica